

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **15:00 horas** del día **31 del mes de enero del año 2025**, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la **Licitación Pública Local LPL009/2025** sin Concurrencia del Comité para el “**SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA**”, ante la presencia del Lic. Carlos Delgado Avila, Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración; el Ing. Diego Armando Zapien Hernández, representante de la Unidad Centralizada de Compras; por parte del área requirente Mtro. Eligio Iñiguez Gonzalez, Coordinador de Costos y Construcción de la Dirección de conservación y Racionalización de Espacios. Una vez presentados; se procede a tomar la asistencia de los siguientes interesados:

	Participante / Empresa	Representante
1	SACIP S.A. DE C.V.	MARÍA XOCHITL NICOLAS GONZÁLEZ
2	LS GESTORES DE SERVICIOS INTEGRALES SANLI SC	ROCIO SÁNCHEZ PULIDO
3	BERTHA ALICIA CASTELLANOS BASULTO	JOSÉ FRANCISCO MORALES PAREDES
4	SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN EN REDES CONVERGENTES S.A DE C.V.	EDUARDO GUEVARA CADENA
5	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	LESLI ALEJANDRA LÓPEZ ESCAMILLA

Se procede a dar lectura a la siguiente precisión administrativa, y posteriormente a las preguntas y las respuestas proporcionadas por la Dependencia Solicitante.

Precisión Administrativa:

En relación al punto 9.1.2 “Documentos para pago parcial o total” de las Bases, además de los documentos señalados en los incisos del a) al h) establecidos en dicho numeral, se requiere que, de forma obligatoria al momento de iniciar el trámite de pago ante la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, el proveedor que resulte adjudicado deberá entregar la siguiente documentación:

- Reportes de servicio en original y 1 copia, sellados y firmados por la Dependencia solicitante, así como por el supervisor asignado de la Secretaría de Administración. (Originales para el expediente correspondiente de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios y copia para la Secretaría de la Hacienda Pública).


Inicio de preguntas:

SACIP S.A. DE C.V.

En la base de la licitación LPL009/2025 de la página 31 a 46.

1. ¿En el costo se unifica el precio de todas las dependencias o por separado?

R: Se cotizará cada planta de emergencia por separado y se unificará un gran total por evento y por el



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México

total de eventos de todas las plantas de emergencia.

TECSER ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V.

1. Paquete 4 servicio de mantenimiento preventivo a plantas de emergencia ubicados en las diferentes dependencias a partir de la adjudicación y hasta diciembre 2025 (hasta 5 eventos)
¿Pudiera la convocante aclarar a que se refiere con hasta 5 eventos, si son 5 eventos correctivos?

R: La cantidad de eventos está relacionada con la fecha de la adjudicación del servicio y todos los eventos son preventivos.

2. Página 23, punto 5.5 el proveedor adjudicado, deberá proporcionar, números telefónicos para recibir llamadas de emergencias, así como horarios de contacto, tiempos de respuesta, así como el proceso para dar seguimiento a los reportes, el cuál deberán ser de máximo de 2 horas como tiempo de respuesta, con atención 24/7 de lunes a domingo, ¿pudiera la convocante indicar si el máximo de 2 horas es solo para la zona metropolitana y para sitios foráneos se considera 2 horas más el tiempo de traslado?

R: Dos horas más el traslado en caso de las plantas foráneas.

3. ¿Anexo 5 propuesta económica, pudiera la convocante confirmar si en el anexo 5 se desglosa el costo de las 88 partidas o solo se pone un solo monto global?

R: Se cotizará cada planta de emergencia por separado y se unificará un gran total por evento y por el total de eventos de todas las plantas de emergencia.

Servicios de Implementación en Redes Convergentes S.A de C.V.

Pregunta 1 Pagina 24 Punto 7 Menciona: ¿Catálogo de Conceptos de Servicios Podría la convocante mencionar si todas las plantas se encuentran en operación y funcionales?

R: Si


Pregunta 2 Pagina 24 Punto 7 Menciona: Catálogo de Conceptos de Servicios De ser afirmativa la pregunta anterior, entendemos que estará sujeto solo a mantenimiento preventivo objeto de esta licitación. ¿Es correcta nuestra apreciación?

R: Si

Pregunta 3 Pagina 21 Punto 4. Menciona: Objeto del bien o servicio: "PAQUETE 4: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA UBICADAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL, A PARTIR DE LA ADJUDICACIÓN Y HASTA DICIEMBRE 2025 (HASTA 5 EVENTOS)" Se entiende que la convocante califica como 1 evento como servicio de mantenimiento preventivo a planta de emergencia para su revisión general, llenado de niveles, lubricante y anticongelante. ¿Es correcta nuestra apreciación?

R: En un evento se realiza un mantenimiento mayor como se describe en catálogo de conceptos, los demás eventos son revisión y chequeo de todos los puntos descritos en catálogo de conceptos.

Pregunta 4



Página 22

Punto 4.2 y 4.3

Menciona:

4.2 Comprobación del buen funcionamiento de baterías del equipo.

4.3 Verificación del nivel y densidad del líquido de baterías y completarlo de ser necesario.

Entendemos que la convocante menciona que solo será revisión y comprobación de niveles de líquidos de baterías, por lo que no se deberá de considerar la batería en caso de solicitar el reemplazo se cotizará por separado. ¿Es correcta nuestra apreciación?

R: Si

Pregunta 5

página 22

punto 4.17

Menciona, reapriete de conexiones y verificación de sistema puesta a tierra de la planta.

Entendemos que todas las plantas están puesta a tierra y en funcionamiento, por lo que solo sería el reapriete y su verificación. ¿Es correcta nuestra apreciación?

R: Si

Pregunta 6

Página 23

Punto 4.36

Menciona LIMPIEZA INTERIOR DEL TANQUE DE DIÉSEL.

Entendemos que, por limpieza al interior del Diesel, se refiere a que sea purgado los líquidos y sedimentos que este ocasiona, volviendo a recargar el mismo combustible filtrado que se obtenga.

¿Es correcta nuestra apreciación??

R: Si, pero no se reutiliza el diésel.

Pregunta 7

Página 23

Punto. 7

Menciona: Catalogo de concepto de servicios.

¿Podría la convocante proporcionar de cada número concepto (consecutivo) del 1 al 88 la marca, modelo y ubicación (Dirección) de cada una de las plantas.?

R: La ubicación de cada una de las plantas viene en catálogo de conceptos en caso de requerir más información se proporcionará al ganador.

Pregunta 8

Página 45

Menciona: "Los servicios de mantenimiento preventivos"

Entendemos que el mantenimiento preventivo solo debemos de considerar, insumos como aceite, anticongelante, mangueras, filtros y terminales de baterías y actividades listadas en dicha página



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México

en los rubros siguientes.
(Sistema de enfriamiento hidráulico de la planta)
(Sistema de lubricación,)
(Sistema de combustible y aire de admisión y Sistema eléctrico). ¿Es correcta nuestra apreciación?
R: Si

Pregunta 9
Página 45
Punto 1

Menciona: El plazo de ejecución de los servicios será a partir de la adjudicación y hasta el 31 de diciembre 2025 (hasta 5 eventos) Se entiende que el mantenimiento de cada planta será de acuerdo a los periodos de trabajo recomendados por el fabricante de cada una de ellas, y el cual pudiera ser hasta 5 eventos durante el periodo de la póliza. ¿Es correcta nuestra apreciación?
R: Si


Pregunta 10
Página 45
Punto 5
Menciona

El proveedor adjudicado, deberá proporcionar, números telefónicos para recibir llamadas de emergencia, así como horarios de contacto, tiempos de respuesta, así como el proceso para dar seguimiento a los reportes, el cual deberá ser máximo de 2 horas como tiempo de respuesta con atención 24/7 de lunes a domingo.
¿Entendemos que la convocante realizará un reporte en la mesa de servicio del proveedor adjudicado para notificar o calendarizar cada evento para el mantenimiento de acuerdo a las especificaciones establecidas por el fabricante de cada planta? ¿Es correcta nuestra apreciación?
R: Cuando se trate de una emergencia en la cual la planta haya fallado deberá de atenderse inmediatamente en el día u hora que se presente la falla, en el proceso normal si se calendariza el mantenimiento.

Pregunta 11
Página 50
Formato 5 Propuesta económica

Podría la convocante mencionar si en el anexo 5 se cotizara un solo monto por el total del servicio "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA". O cotizara por sitio de acuerdo al catálogo de conceptos. Favor de Pronunciarse.
R: Se cotizará cada planta de emergencia por separado y se unificará un gran total por evento y por el total de eventos de todas las plantas de emergencia.

Pregunta 12



Página 23

Punto 5.2

Menciona: Presentar en este formato de Excel como propuesta económica. Podría la convocante aclarar a que formato se refiere en el entendido que la propuesta económica se prestara en el anexo 5. Favor de Pronunciarse.

R: Formato de las bases y catálogo de conceptos

Pregunta 13

Página 21

Punto. ANEXO 1

Solicitamos a la convocante nos pueda proporcionar en editable el Anexo 1 de la página 21 a la página 46 para entregar la propuesta técnica.

R: Solicitar al comprador encargado de la licitación

Víctor Manuel López Guerrero

1. Revisé las bases, y en el enlace del anexo 5 (catálogo de conceptos) viene vacío, no tiene ningún concepto o partida, ¿Nos lo harán llegar en electrónico (Excel) o en que apartado lo podemos visualizar? Esto para la realización del anexo técnico.

R: El comprador a cargo de la licitación deberá enviar vía correo electrónico la información solicitada si esta no se encuentra dentro de las bases del concurso.

La presente acta forma parte integral de las bases de la **Licitación Pública Local LPL009/2025** denominada **“SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA”** para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, y con relación a las bases de la Licitación objeto de las mismas; esto último en apego al artículo 63 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se da por terminado este acto a las **15:30 horas del día 31 del mes de enero del 2025**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

FIN DE ACTA -----

Representantes de la Secretaría de Administración:

Ing. Diego Armando Zapien Hernández Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
Lic. Carlos Delgado Avila Representante de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones.	



Av. Fray Antonio Alcalde#1221,
Col. Miraflores, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco, México

Representantes de la Dependencia:

Mtro. Eligio Iñiguez Gonzalez Coordinador de Costos y Construcción Dirección de Conservación y Racionalización de espacios	
---	--

Participantes

	Participante / Empresa	Representante
1	SACIP S.A. DE C.V.	
2	LS GESTORES DE SERVICIOS INTEGRALES SANLI SC	
3	BERTHA ALICIA CASTELLANOS BASULTO	
4	SERVICIOS DE IMPLEMENTACIÓN EN REDES CONVERGENTES S.A DE C.V.	
5	VÍCTOR MANUEL LÓPEZ GUERRERO	

