

## ANEXO 2

### ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 04-138-2023 PRIMERA CONVOCATORIA

**SERVICIO:** "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO (BOMBAS DE COMBUSTIÓN Y ELÉCTRICAS POR BOMBAS DE MAYOR CAPACIDAD) PARA EL EDIFICIO DE AV. CENTRAL, PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **20 de Julio del 2023 a las 11:00 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 11:10 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:

- 1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **UNICAMENTE** en la presente **junta aclaratoria**, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.
- 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:

- ❖ *Se anexa hoja de preguntas y respuestas.*

- ❖
- ❖

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 11:29 horas del día 20 de Julio del 2023**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.

#### Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados

Razón Social	Firma
<i>Contaf de Educación SA de CV. Soluciones Integrales en EPP e Incentivos GDI</i>	<i>[Firma]</i>



**ANEXO 2****ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA  
LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 04-138-2023  
PRIMERA CONVOCATORIA**

**SERVICIO:** "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA FIJO CONTRA INCENDIO (BOMBAS DE COMBUSTIÓN Y ELÉCTRICAS POR BOMBAS DE MAYOR CAPACIDAD) PARA EL EDIFICIO DE AV. CENTRAL, PARA LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

**Por parte de la Unidad Centralizada de Compras**

<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>
Arq. Vanesa Selene García Campos	

**Representante del área Requirente**

<b>Nombre</b>	<b>Firma</b>

**OBLIGATORIO ENTREGAR LA COPIA QUE RECIBIO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.**





Elías Soria Esparza &lt;elias.soria@jalisco.gob.mx&gt;

**Fwd: Licitación Pública Local PL 04-138-2023**

1 mensaje

**Gabriela Barrera Ortiz** <gabriela.barrera@jalisco.gob.mx>

20 de julio de 2023, 8:58

Para: Eligio Iniguez Gonzalez &lt;eligio.iniguez@jalisco.gob.mx&gt;, Sergio Alejandro García Ruíz &lt;sergio.garcia@jalisco.gob.mx&gt;, Elías Soria Esparza &lt;elias.soria@jalisco.gob.mx&gt;

Cc: contraincendio@segurifacil.com

BUEN DÍA INGENIEROS;

Remito correo con preguntas para la Licitación 04-138-2023, para su consideración y respuesta en la Junta Aclaratoria, a celebrarse el día de hoy a las 11:00 horas.

Gracias por su atención.

----- Forwarded message -----

De: **Julieta** <contraincendio@segurifacil.com>

Date: mié, 19 jul 2023 a las 19:01

Subject: Licitación Pública Local PL 04-138-2023

To: &lt;gabriela.barrera@jalisco.gob.mx&gt;

Cc: &lt;admins-ci@segurifacil.com&gt;

Buenas tardes,

Espero que se encuentre bien.

Con la intención de participar en la licitación pública LPL 04-138-2023, le hago llegar nuestros cuestionamientos según las bases:

1. ¿El servicio a cotizar incluye el desarmado del sistema existente? *Concepto 1 del catalogo*
2. ¿Nos podrían compartir las especificaciones la energía eléctrica disponible, el voltaje, amperaje y número de fases? *220 Volts, 40 amperes, 3 Fases*
3. ¿Es necesario incluir en la cotización partidas de instalación eléctrica hasta la subestación o transformador del edificio?

*Se considerara alimentador eléctrico en caso de que el existente no cumpla con las especificaciones del equipo que se esta proponiendo, el tablero esta a un maximo de 10mts del equipo.*

¡Saludos!

Cualquier duda o aclaración quedo a sus órdenes.

Ing. Julieta Cortés Manuel

Av. 8 de Julio #2836-A, Col. 18 de Marzo