

ANEXO 2
ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 04-153-2023
PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO UPS EN EL ÁREA DEL SITE PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADO EN EL EDIFICIO DE AV. CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **12 de Julio del 2023 a las 10:30 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 10:40 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:

- 1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **UNICAMENTE** en la presente junta aclaratoria, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.
- 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:

- ❖ *Revisar y actualizar los anexos de las bases de licitación.*
- ❖ *Se anexa 1 hoja de preguntas y respuestas, que fueron recibidos por email.*

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 10:59 horas del día 12 de Julio del 2023**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.

Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados

Razón Social	Firma
<i>AR Tecnología y Soluciones S de RL de CV</i>	

Por parte de la Unidad Centralizada de Compras

Nombre	Firma
<i>Abq Umeya Sobene Garis Campes</i>	
<i>Ing. Sergio Alejandro Garcia Ruiz</i>	

Representante del área Requiriente

Nombre	Firma
<i>Edardo Raul Meade Zarate</i>	

OBLIGATORIO ENTREGAR LA COPIA QUE RECIBIO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

SOLICITUD DE ACLARACIONES
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 04-153-2023
SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

Solicitud de servicio: LPL 04-153-2023

SERVICIO: "ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE REUBICACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO UPS EN EL ÁREA DEL SITE PRINCIPAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, UBICADO EN EL EDIFICIO DE AV. CENTRAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS."

NOTAS ACLARATORIAS

- 1 La convocatoria no estará a discusión en la junta de aclaraciones, ya que su objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.
- 2 Solo se considerarán las solicitudes recibidas, conforme a las características del numeral 4 de la convocatoria.
- 3 Para facilitar la respuesta de sus preguntas deberá de presentarlas en formato digital en Word.
- 4 Se deberán enviar las preguntas al correo electrónico gabriela.barrera@jalisco.gob.mx.

Licitante: AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: AV. MALECON 1067 COL. LOMAS DEL GALLO GUADALAJARA, JAL. C.P. 44760

Teléfono: 0133-1404-5101

Correo: negocios@artecsol.com

No. De proveedor: P24184

1. Con respecto a la partida 2, Solicitan el Suministro e Instalación de Interruptor Termomagnético tipo I-Line 3x100Amp. Solicitamos a la convocante nos indique si la línea de alimentación del UPS cuenta con corte individual de energía en la alimentación de entrada o llega directo al UPS del Tablero de Emergencia.
R: Por su cercanía al estar ubicados en el mismo cuarto, se llega directo al UPS desde el Tablero de Emergencia.
2. Con relación a la partida 4, Con la finalidad de dimensionar los tiempos y procesos que llevará el arranque del equipo por parte del personal Capacitado, Solicitamos a la convocante nos comparta el modelo y número de serie del ups que se reubicará y requieres los servicios, ya que esta información nos es requerida para dimensionar y calcular costos y tiempos del servicio.
R: No se cuenta con modelo y serie debido a placa de datos borrada, solo las dimensiones de 85x80x180 cm.
3. Con relación a la partida 4, Con la finalidad de dimensionar las adecuaciones y la reubicación del equipo UPS, Solicitamos a la convocante nos podría proporcionar planos o diagrama del sitio con las ubicaciones actuales y las designadas para reubicación.
R: No se cuenta con planos, es un arrastre con distancia aproximada de 80 mts desde SITE hasta Cuarto Eléctrico, en un mismo nivel pasando por pasillos de patio.
4. Con relación a la partida 4, Con la finalidad de Calcular los tiempos de ejecución requeridos, maniobras, herramientas y personal necesario para el movimiento del UPS, nos podrían indicar el tiempo de la ventana que se asignara para el corte de energía, desconexión y movimiento del UPS.
R: Los tiempos de corte de energía se deberán revisar directamente en coordinación con la dependencia.
considerar los trabajos en fin de semana.

