

ANEXO 2

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 35-112-2023 PRIMERA CONVOCATORIA

SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO AL DETECTAR HUMO, PARA LA BODEGA DE ARCHIVO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN JAVIER MINA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **28 de Julio del 2023 a las 10:30 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 10:40 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:

1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **UNICAMENTE** en la presente **junta aclaratoria**, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.


2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:


- ❖ Sin dudas al respecto.
- ❖ Se anexa 1 hoja de preguntas y respuestas.
- ❖

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 10:59 horas del día 28 de Julio del 2023**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.

Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados

Razón Social	Firma
Daniel Arturo Gonzalez Carral	
CCH SOLUCIONES EN TI SA DE CV	

Por parte de la Unidad Centralizada de Compras

Nombre	Firma
Alic. Lorena Solene Cortez Campa Mtro. Eligio Lázaro González	

Representante del área Requirente

Nombre	Firma

LPL 35-112-2023

1 mensaje

adminsci@segurifacil.com <adminsci@segurifacil.com>

Para: gabriela.barrera@jalisco.gob.mx, Julieta <contraincendio@segurifacil.com>

27 de julio de 2023, 17:52

Buenas tardes, nos podrían aclarar las siguientes preguntas:

- 1.- ¿Cuál es la altura máxima del techo en los lugares en que se instalarán los detectores de humo? *2.4m de altura*
- 2.- ¿Cuál es la medida promedio del ancho de los pasillos entre los estantes o gabinetes que almacenan los archivos? *90cm en pasillos y 4.20 en corredores principales*
- 3.- ¿Cuál serán los días y horarios en que se puede realizar la instalación?

*2.4 metros de lunes a domingo
incluyendo días festivos*

Saludos cordiales / Best regards.

Ing. Jorge I. Ochoa Villanueva

Gerente de Sistemas Contra Incendio

Cel. 3331704767

Nueva dirección: Av. 8 de Julio # 2836-A Zona Industrial Guadalajara Jal.

Tels. 01 33 38119930, 38119962, 38119971

www.segurifacil.com