

**ANEXO 2**  
**ACTA CIRCUNSTANCIADA DE HECHOS DE LA VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA DE LA LICITACION PÚBLICA**  
**LOCAL SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ DE LA SOLICITUD DE SERVICIO LPL 35-113-2023**  
**PRIMERA CONVOCATORIA**

**SERVICIO: "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE EQUIPO CONTRA INCENDIO CON EXTINGUIDORES TIPO ESFERA (GRANADA) AUTOMATIZADAS, EN LA BODEGA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN JAVIER MINA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.**

En Guadalajara, Jalisco, siendo el día **28 de Julio del 2023 a las 11:00 horas**, estando debidamente constituidos con la presencia según lista de asistencia anexa debidamente firmada, **se da inicio con la Junta Aclaratoria a las 11:10 horas del mismo día en la Oficina de la Dirección de Conservación y Racionalización de Espacios, ubicada en Av. Prolongación Alcalde No. 1351, 1er piso, Torre de Secretaría de Educación, Col. Miraflores, Guadalajara, Jalisco**, y de acuerdo a lo establecido en las bases para el proceso que nos ocupa se aclara lo siguiente:

- 1.- Todas las preguntas y/o dudas las harán **UNICAMENTE** en la presente junta aclaratoria, en caso de no plantear preguntas, se dará por entendido que el proveedor acepta fehacientemente los alcances y condiciones estipuladas en el catálogo y sus anexos.
- 2.- Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es **EXCLUSIVAMENTE** la aclaración de las dudas formuladas en este documento.

Después de la revisión del catálogo de conceptos, o bien del recorrido en las instalaciones beneficiadas en la visita en sitio, se hace constar los cuestionamientos formulados por los interesados, y los siguientes acuerdos:

- ❖ *Se anexan 2 hojas de preguntas y respuestas ~~recibidas~~ Recibidas por email*
- ❖ *\_\_\_\_\_*

Por lo que una vez concluido este acto se levantan los hechos que hacen constar lo anterior por parte de los asistentes y licitantes interesados, se cierra la presente acta circunstanciada, **siendo las 10:29 horas del día 28 de Julio del 2023**, en cumplimiento con el artículo 62 párrafo 4 y 63 numeral 1 fracción V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios firmando los que intervinieron en ella.

**Firman los licitantes de conformidad con los acuerdos tomados**

Razón Social	Firma
<i>Edin Mexico SA de CV</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Mario Enrique Hdez Garcia</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Daniel Arturo Gonzalez Corral</i>	<i>[Firma]</i>
<i>CCH SOLUCIONES EMTI SA DE CV</i>	<i>[Firma]</i>

**Por parte de la Unidad Centralizada de Compras**

Nombre	Firma
<i>Avig. Vanessa Sekere Garcia Campos</i>	<i>[Firma]</i>
<i>Jag. Sergio Alejandro Garcia Ruiz</i>	<i>[Firma]</i>

**Representante del área Requiriente**

Nombre	Firma

Junta de Aclaración a las bases  
Licitación Pública Local

LPL 35-113-2023 Sin Concurrencia del Comité

ADQUISICIÓN DE "SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE EQUIPO CONTRA INCENDIO CON EXTINGUIDORES TIPO ESFERA (GRANADA) AUTOMATIZADAS, EN LA BODEGA DEL ALMACÉN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN, UBICADA EN "JAVIER MINA", DE ACUERDO A CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES DE CATALOGO DE CONCEPTOS.

DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES  
SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
P R E S E N T E

Guadalajara, Jalisco a 28 Julio 2023

PREGUNTAS ANEXO TECNICO

Licitación LPL 35-113-2023  
PROVEEDOR: MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA  
RFC: HEGM691212M70  
TEL.33-38-11-52-33 33 38103324  
Ventas:gobierno1@myvame.com mario.direccion@myvame.com  
N° de Proveedor: P02965

1.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA DE LAS ESFERAS A 90 DIAS NATURALES, ESTO DEBIDO A LOS TIEMPOS DE SURTIMIENTO DE DIFERENTES INSUMOS, TALES COMO LA LAMINA Y OTROS. *No aplica*

2.- SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE FAVOR DE ACLARAR A QUE SE REFIERE CON ESFERAS AUTOMATIZADAS. *son auto bombas y son a base de fusible que*  
3.- SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CONOCER EL LUGAR EN DONDE SE INSTALARAN LAS ESFERAS PARA PODER CALCULAR TODOS LOS COSTOS A CONSIDERAR, ASI COMO LAS CONDICIONES DE ESPACIO Y ACCESIBILIDAD. *No solo al contratista ganador*

4.- SE LE PREGUNTA A LA CONVOCANTE CUALES SERAN LOS DIAS Y HORARIOS PARA PODER REALIZAR LA INSTALACION: *24 horas, incluyendo Fines de semana y dias festivos*

5.- SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE POR TEMAS DE PRACTICIDAD SE PUEDEN UTILIZAR ESCALERAS TIPO TIJERA EN VEZ DE ANDAMIOS. *Si se permite*

6.-SE LE PREGUNTA A LA CONVOCANTE NOS PUEDEN RECONFIRMAR QUE LA ALTURA MAXIMA DE INSTALACION ES DE 3 METROS. *Altura maxima 3 metros*

7.-SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE PUEDA OMITIR LA PRESENTACION DEL ANEXO 5-A (ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS) ASI COMO EL ANEXO 5-B (EXPLOSION DE INSUMOS DE *Nº. ya que su apreciación es errónea son solo 3 conceptos*)



MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA  
RFC: HEGM691212M70  
MARCO POLO #2867, COL. 18 DE MARZO C.P. 44960  
TELS. (33) 38115233 (33) 38103324  
GUADALAJARA, JAL.

---

**MATERIALES MANO DE OBRA Y DE HERRAMIENTA) ESTO DEBIDO AL CORTO TIEMPO DE  
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS YA QUE SON 1966 CONCEPTOS.**

ATENTAMENTE


---

MARIO ENRIQUE HERNANDEZ GARCIA  
DIRECTOR GENERAL PROPIETARIO

[www.myvame.com](http://www.myvame.com)  
[ventas.gobierno1@myvame.com](mailto:ventas.gobierno1@myvame.com)

[mario.direccion@myvame.com](mailto:mario.direccion@myvame.com)  
2

**ANEXO 2**  
**VISITA EN SITIO Y/O JUNTA ACLARATORIA**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRACION S.S. 35-113-2023**



Guadalajara Jalisco, a 27 de julio de 2023

Solicitud de servicio: 35-113-2023  
SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE EQUIPO CONTRA INCENDIO CON EXTINGUIDORES TIPO ESFERA (GRANADA) AUTOMATIZADA EN LA BODEGA DEL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
UBICADA JAVIER MINA # 1342

**PREGUNTA 1**

Se solicita a la convocante realizar una visita física en la bodega que se instalara el equipo, para revisión de instalación de andamios y soportería?



*No se tiene acceso por el momento cotizar conforme a catalogo*

**PREGUNTA 2**

¿Se solicita a la convocante los horarios de trabajo para la instalación del equipo?

*24/7 incluyendo ~~se~~ fines de semana y días festivos*

**PREGUNTA 3**

¿Se solicita a la convocante la aclaración si en dicha bodega esta ocupada por personal y si el realizar movimientos de mobiliario por parte de quien se realiza?

*=> división de papales*

**PREGUNTA 4**

¿Se solicita a la convocante si cuentan con alguna imagen o dibujo del soporte para la instalación?

*no se cuenta con imagen es para ser realizado en campo*

**PREGUNTA 5**

¿Se solicita a la convocante que el disco de 14" para que necesita dentro de la instalación?

*es el que se utiliza en las cortadoras de metal en obra para excavar tubería y perfiles metálicos*

Maria del Mar Velázquez Meléndez

EXTIN MEXICO SA DE CV  
PROVEEDOR 25318

