



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 703/2025 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

En Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:00** horas del día **24 de octubre del 2025**, estando debidamente constituidos como Unidad Centralizada de Compras de la Secretaría de Administración, en las instalaciones de la Dirección General de Abastecimientos ubicada en Avenida Prolongación Alcalde No. 1221, Col. Miraflores, en esta ciudad; de conformidad con los artículos 63 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios así como 63 y 65 de su Reglamento; en cumplimiento a lo establecido en los puntos 4.1 y 4.2 de las Bases de la **Licitación Pública Local LPL 703/2025 Sin Concurrencia del Comité**, denominada "**ADQUISICIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA FISCALÍA DEL ESTADO**", se hace constar la participación de las siguientes personas:

Por la Convocante	
Nombre	Cargo
Diego Armando Zapien Hernández	Representante de la Unidad Centralizada de Compras
Arturo Valencia Magallanes	Comprador

Participantes	
Nombre del Representante	Razón Social/Nombre
Gabriela Guadalupe Linares Villanueva	Servicios de Implementación en Redes Convergentes S.A. de C.V.

Acto seguido y en apego a la convocatoria de la licitación mencionada, sólo se dará respuesta a las preguntas que se hayan enviado en el formato, hora y fecha establecidos en las Bases, en el entendido de que no se dará respuesta a las preguntas que surjan posterior a la fecha y hora señalada. Las preguntas que a continuación se exponen se enviaron vía correo electrónico mismas que se presentan exactamente como las redactaron:

**Participante: SERVICIOS DE IMPLEMENTACION EN REDES CONVERGENTES SA DE CV.**

**Preguntas:**

1.- Página 23, punto 6.3, especificaciones técnicas de la tabla clasificación de generador.

La convocante solicita 45KVA nominales entendemos que se requiere una planta de emergencia tipo prime donde la capacidad deba de ser de almeno en (ESP) 62kVA/50Kw y en potencia nominal (PRP) deberá de ser 56.5kVA /45kW para cumplir con lo solicitado.

¿Es correcto nuestra apreciación?

**Respuesta: Si es correcto. Planta Tipo Prime.**

2.- Página 23, punto 6.3, especificaciones técnicas de la tabla Datos del Motor.

La convocante solicita Consumo de 0.27L/KWH. Entendemos que este valor es máximo y que entre menor sea el consumo mayor será su eficiencia, proponemos a la convocante una planta de 0.25L/KWH.

¿Es correcto nuestra apreciación?

**Respuesta: Estamos de acuerdo.**

3.- Página 23, punto 6.3, especificaciones técnicas de la tabla clasificación de generador.



## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL 703/2025 SIN CONCURRENCIA DEL COMITÉ

La convocante solicita una capacidad de tanque de 120 litros. Entendemos que éste es un valor mínimo, y se deberá de ofertar tanque de mayor capacidad para aumentar la autonomía de trabajo.

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** Correcto.

4.- Página 23, punto 6.3. Especificaciones técnicas de la tabla. Características Especiales.

Automatizable entendemos que los valores del ATS son valores mínimos requeridos en función al equipo ofertado, y se podrá ofertar equipos con características iguales o superiores.

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** Correcto.

5.- Página 23, punto 6.3. Especificaciones técnicas de la tabla Alternador.

Capacidad del interruptor entendemos que 160A es un valor mínimo requerido en función al equipo ofertado y se podrá ofertar equipos con características iguales o superiores

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** Correcto.

6.- Página 24, punto 6.4 Experiencia. proveedor deberá presentar como mínimo un contrato de venta de equipo para mantenimiento celebrado con algún ente gubernamental de 24 meses de antigüedad.

Para cumplir este punto entendemos que el contrato de suministro de planta que incluya servicios de implementación deberá ser de al menos 24 meses de antigüedad.

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** Necesitamos una experiencia mínima de 24 meses en venta de equipos de mantenimiento a un ente gubernamental.

7.- De acuerdo la solicitado en levantamiento la convocante solicita la instalación y puesta a punto entendemos que deberá de quedar operando de la siguiente forma:

“... instalación de la planta a nivel del piso correctamente nivelada instalación del panel de transferencia en unos de los costados del muro, a no más de un metro del equipo electrógeno. Tablero trifásico de al menos 12 espacios sencillos disponibles para la conexión de los circuitos por parte de la dependencia contiguo al tablero de transferencia, y escape a por lo menos 3 metros de altura para evitar concentración de Co2.”

¿Es correcta nuestra apreciación?

**Respuesta:** Es correcto.

8.- Solicitamos a la convocante nos informe que tiempo de entrega quedará, ya incluyendo la instalación de la planta.

Favor de pronunciarse.



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES  
LICITACI N P BLICA LOCAL LPL 703/2025  
SIN CONCURRENCIA DEL COMIT **


**Respuesta:** 60 D as despu s del Fallo.

No habiendo m s preguntas y hechos que hacer constar, los participantes consideran salvaguardados en su beneficio y en beneficio de sus representados, sus derechos constitucionales, humanos y dem s garant as que se desprendan de la Constituci n Pol tica de los Estados Unidos Mexicanos, de la del Estado de Jalisco y cualquier otro ordenamiento legal, por lo que ninguno se reserva prerrogativa alguna en contra de este acto.

Se cierra la presente acta siendo las **14:15 horas del d a 24 de octubre del 2025**, y en cumplimiento con el art culo 63 numeral 1 fracci n V de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contrataci n de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, as  como 63 y 65 del Reglamento firmando los asistentes a dicho acto.

Esta Acta consta de **03** p ginas, firmadas por los asistentes para los efectos legales y administrativos conducentes.

Por la Convocante		
Nombre	Cargo	Firma
Diego Armando Zapien Hern�ndez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
Arturo Valencia Magallanes	Comprador	

Participantes Asistentes		
Nombre del Representante	Raz�n Social/Nombre	Firma
Gabriela Guadalupe Linares Villanueva	Servicios de Implementaci�n en Redes Convergentes S.A. de C.V.	

----- FIN DE ACTA -----