

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **14:30 horas** del día **27 del mes de octubre del año 2025**, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la **Licitación Pública Local LPL708/2025** sin Concurrencia del Comité para la **"ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO UPS DE 20 KVA PARA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"**, ante la presencia de la **C. Karla Soledad Méndez Sandoval**, Coordinador de Compras de la Dirección de Bases y Procesos de la Secretaría de Administración; **C. Miguel Ángel Aspe Valencia**, representante de la Unidad Centralizada de Compras. No se presentaron participantes interesados en este acto. Se procede a dar lectura a las preguntas y las respuestas proporcionadas por la Dependencia Solicitante. -----

-----Inicio de preguntas-----

AR TECNOLOGIA Y SOLUCIONES S. DE R.L. DE C.V.

1. Páginas 22 de 47 Catalogo de Conceptos, Consecutivo 1, Solicitan Servicio de Desmantelamiento sin recuperación de UPS existente con capacidad de 30KVA. Solicitamos a la convocante si el equipo UPS se tendrá ya fuera de operación de carga activa de equipos o servicios, procediendo a llevar a cabo las desconexiones o se tendrá que considerar ventana de tiempo para la ejecución de los servicios.

R: El equipo UPS no se encuentra con carga operativa. Sin embargo, el equipo se encuentra encendido

2. Páginas 25 de 47 Catalogo de Conceptos, Consecutivo 25, Con relación al Servicio de Instalación de UPS Online doble conversión Tipo I con capacidad de 20,000 Watts. Solicitamos a la Convocante nos indique si el equipo UPS es nuevo o ya se encuentra operando dentro de las Instalaciones. En caso de que el equipo sea nuevo y se realice el primer arranque, El equipo ya cuenta con Servicio de Arranque por parte de fabricante derivado que, por temas de garantía, este debe ser realizado por personal del mismo fabricante. Nos pueden indicar si está considerado este servicio.

R: El Equipo UPS es nuevo. Sin embargo, se debe considerar el Servicio de Arranque en la instalación

3. Páginas 25 de 47 Catalogo de Conceptos, Consecutivo 25, Con relación al Servicio de Instalación de UPS Online doble conversión Tipo I con capacidad de 20,000 Watts. Solicitamos a la Convocante nos pueda proporcionar Marca y Modelo del equipo UPS, para validar los materiales necesarios que se deberán considerar para las conexiones eléctricas del equipo.

R: El equipo UPS actualmente se encuentra licitando en el concurso LPL 538/2/2025 con el anexo técnico con el folio 0519

4. Páginas 25 de 47 Catalogo de Conceptos, Consecutivo 25, Con relación al Servicio de Instalación de UPS Online doble conversión Tipo I con capacidad de 20,000 Watts. Entendemos que la convocante ya cuenta con el equipo. Nos podrían indicar si el equipo se entregara en las ubicaciones donde se hará la Instalación y bajo qué condiciones de entrega se proporcionará el equipo, esto con la finalidad de Considerar las Maniobras adecuadas para mover y ubicar el equipo en el área donde se deberá montar y conectar.

R: El equipo UPS actualmente se encuentra licitando en el concurso LPL 538/2/2025 con el anexo técnico con el folio 0519. El lugar de origen del UPS se determinará con el contrato del concurso

mencionado anteriormente. Se debe considerar las maniobras de traslado para la puesta apunto

5. Páginas 27 de 47 Catalogo de Conceptos, Consecutivo 34, Con relación al Servicio de Instalación de UPS Online doble conversión Tipo II con capacidad de 20KVA. Solicitamos a la Convocante nos indique si el equipo UPS es nuevo o ya se encuentra operando dentro de las Instalaciones. En caso de que el equipo sea nuevo y se realice el primer arranque, El equipo ya cuenta con Servicio de Arranque por parte de fabricante derivado que, por temas de garantía, este debe ser realizado por personal del mismo fabricante. Nos pueden indicar si está considerado este servicio.

R: El Equipo UPS es nuevo. Sin embargo, se debe considerar el Servicio de Arranque en la instalación

6. Páginas 27 de 47 Catalogo de Conceptos, Consecutivo 34, Con relación al Servicio de Instalación de UPS Online doble conversión Tipo I con capacidad de 20KVA. Solicitamos a la Convocante nos pueda proporcionar Marca y Modelo del equipo UPS, para validar los materiales necesarios que se deberán considerar para las conexiones eléctricas del equipo.

R: El equipo UPS actualmente se encuentra licitando en el concurso LPL 538/2/2025 con el anexo técnico con el folio 0519

7. Páginas 27 de 47 Catalogo de Conceptos, Consecutivo 34, Con relación al Servicio de Instalación de UPS Online doble conversión Tipo I con capacidad de 20KVA. Entendemos que la convocante ya cuenta con el equipo. Nos podrían indicar si el equipo se entregara en las ubicaciones donde se hará la Instalación y bajo qué condiciones de entrega se proporcionará el equipo, esto con la finalidad de Considerar las Maniobras adecuadas para mover y ubicar el equipo en el área donde se deberá montar y conectar.

R: El equipo UPS actualmente se encuentra licitando en el concurso LPL 538/2/2025 con el anexo técnico con el folio 0519. El lugar de origen del UPS se determinará con el contrato del concurso mencionado anteriormente. Se debe considerar las maniobras de traslado para la puesta apunto

8. Páginas 27 de 47 Catalogo de Conceptos, Notas Generales Propuesta Técnica solicitan la presentación de las Tarjetas de Análisis de Precios unitarios de cada Concepto. Solicitamos a la convocante nos indique si será de manera obligatoria la presentación de las Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios para el presente proceso.

R: no es obligatoria

9. Páginas 27 de 47 Catalogo de Conceptos, Notas Generales Propuesta Técnica solicitan la presentación de las Tarjetas de Análisis de Precios unitarios de cada Concepto. En caso de que sea obligatorio el presentar las Tarjetas de Análisis de Precios Unitarios, solicitamos a la convocante nos comparta el formato en el cual se deberán de presentar lo solicitado en este punto, así como las características que deberán incluirse para la presentación de esta información.

R: no obligatoria en caso de requerir se entregará el formato requerido al proveedor adjudicado por la parte de la DTI de SEJ

10. Páginas 27 de 47 Catalogo de Conceptos, Notas Generales Propuesta Técnica solicitan indicar garantías

de productos y materiales propuestos, presentado por escrito las cartas emitidas por el fabricante. Considerando que los productos y materiales forman parte de un servicio integral de instalación, proponemos que acepte presentar una carta de garantía única emitida por el participante, cubriendo productos, materiales y mano de obra, ya que el participante es quien deberá dar seguimiento, respuesta y atención a las garantías ofertadas para la propuesta. ¿Se acepta nuestra propuesta?

R: Se acepta la propuesta

----- **FIN DE PREGUNTAS** -----

La presente acta forma parte integral de las bases de la **Licitación Pública Local LPL708/2025 "ADQUISICIÓN DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE EQUIPO UPS DE 20 KVA PARA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN"**. para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, y con relación a las bases de la Licitación objeto de las mismas; esto último en apego al artículo 63 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se da por terminado este acto a las **14:50** horas del día **27 del mes de octubre del 2025**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

----- **FIN DE ACTA** -----

Representantes de la Secretaría de Administración:

Nombre	Firma
C. Miguel Ángel Aspe Valencia Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
C. Karla Soledad Méndez Sandoval Coordinador de Compras de la Dirección de Bases y Procesos de la Secretaría de Administración	