

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las **13:00 horas** del día **28 del mes de noviembre del año 2025**, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local **LPL773/2025** sin Concurrencia del Comité para el **“SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BUSQUEDA DE PERSONAS”**, ante la presencia del C. Carlos Delgado Avila, Coordinador de Compras de la Dirección de Bases y Procesos de la Secretaría de Administración; C. Diego Armando Zapién Hernández, representante de la Unidad Centralizada de Compras, por el área requirente: **C. Rafael Plascencia Vázquez**, Coordinador Administrativo de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas. Se procede a tomar la asistencia de los siguientes interesados:

Participante / Empresa		Representante
1	BRUNO EMMANUEL LÓPEZ CAYEROS	VÍCTOR DANIEL LÓPEZ CAYEROS

Se procede a dar lectura a las preguntas y respuestas recibidas por parte del área requirente.-----

Inicio de preguntas:

STARBIEN STARMEJOR SA DE CV

1. Página 22 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Especificaciones del equipo

Pregunta: Respecto al suministro de la planta de emergencia 16.5 kVA/13.2 kW, ¿podría confirmarse si la tensión indicada “22/127 V” corresponde a un sistema monofásico, bifásico o trifásico?

R= La tensión es 220/127 trifásica

2. Página 22 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Especificaciones del equipo

Pregunta: Se solicita confirmar si la autonomía aproximada de 13 horas corresponde a un consumo a carga total o a carga parcial (¿qué porcentaje?).

R= Como lo especifica en catálogo de conceptos

3. Página 22 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Instalación del escape

Pregunta: En la especificación del tubo de escape de 3” con una distancia máxima de 20 metros, ¿el sitio de instalación cuenta ya con un recorrido definido o debe considerarse dentro de la propuesta un trazo completamente nuevo?

R= Cuenta con un sitio definido a considerar trayectorias, apegarse a catálogo de conceptos

4. Página 22—23 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Canalizaciones y distancias

Pregunta: El documento incluye longitudes específicas de cableado (80 m, 30 m, 20 m, etc.). ¿Estas longitudes corresponden a mediciones reales del sitio o son cantidades estimadas que podrán ajustarse tras visita o levantamiento?



R= Son distancias consideradas apegarse a catálogo de conceptos

5. Página 22-23 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Obra civil y base de concreto
Pregunta: ¿El área destinada para la planta cuenta actualmente con una base de concreto existente o deberá considerarse en la propuesta su construcción desde cero?

R= Como lo menciona el catálogo de conceptos es desde cero

6. Página 22-23 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Maniobras
Pregunta: ¿El acceso para maniobras con grúa y arrastre está libre de restricciones (altura, ancho, cables aéreos) o es necesario incluir maniobras especiales o uso de grúa más compacta?

R= Maniobras especiales

7. Página 22—23 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Distancias eléctricas
Pregunta: ¿Podrían proporcionar la distancia aproximada entre la planta de emergencia y el ATS, así como entre el ATS y el tablero principal, para validar congruencia con los materiales requeridos?

R= Se cotiza lo mencionado en el catálogo de conceptos.

8. Página 23 de 42 — Notas Particulares Eléctricas (Normatividad)
Pregunta: Se solicita confirmar si además de NOM-001-SEDE y NOM-025-STPS, existe alguna norma, lineamiento interno o restricción adicional específica del edificio u operación.

R= Lineamientos del edificio u operación se especifican con el proveedor resultante ganador.

9. Página 23 de 42 — Notas Particulares Eléctricas (Sistema de Tierra)
Pregunta: El documento solicita sistema de tierra física tipo delta con tres electrodos. ¿Existe ya un sistema de tierras en el inmueble que deba integrarse, o deberá instalarse completamente nuevo e independiente?

R= Nuevo e Independiente.

10. Página 23 de 42 — Notas Particulares Eléctricas (Personal certificado)
Pregunta: Para la certificación DC-3 del personal, ¿la convocante solicitará copia de DC-3 vigente antes del inicio o únicamente al finalizar los trabajos?

R= Es indispensable contar con ello, para concursar.

11. Página 22-23 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Ubicación y ventilación
Pregunta: ¿La ubicación prevista para la planta es interior, exterior o en caseta existente del inmueble, y cuenta con ventilación mínima requerida (1 metro libre alrededor)?

R= Es en exterior



12. Página 22 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Trayectorias de cable y tubería

Pregunta: ¿Las canalizaciones deben seguir rutas existentes dentro del inmueble o puede el proveedor proponer rutas alternativas para optimizar instalación?

R= Las trayectorias son nuevas, no hay canalización existente.

12. Página 23 de 42 — Notas Particulares Eléctricas (Normatividad internacional)

Pregunta: Se menciona que, en ausencia de normativas nacionales, se deberán aplicar normativas internacionales. ¿Podrían confirmar si se requiere cumplir específicamente NEC, NFPA y/o IEC para esta instalación?

R= Normas oficiales mexicanas y/o normativas internacionales (aplicables a instalaciones eléctricas) tal como dice el catálogo

13. Página 22 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Carga eléctrica respaldada

Pregunta: ¿La planta de emergencia deberá cubrir el 100% de la carga del inmueble o únicamente cargas críticas definidas por la dependencia?

R= El 100% del inmueble

14. Página 22 de 42 — Anexo 1 (Técnico): Salida de gases y ventilación mecánica

Pregunta: ¿Será necesario considerar una extensión adicional del escape o ventilación mecánica forzada debido a las características del cuarto o espacio donde se ubicará la planta?

R= De ser necesario se verá con el contratista ganador, apegarse al catálogo de conceptos

La presente acta forma parte integral de las bases de la **Licitación Pública Local LPL773/2025 “SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA PARA LA SECRETARÍA DE INTELIGENCIA Y BUSQUEDA DE PERSONAS”**, para los efectos legales a que haya lugar. -----


No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, y con relación a las bases de la Licitación objeto de las mismas; esto último en apego al artículo 63 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se da por terminado este acto a las **13:35** horas del día **28 del mes de noviembre del 2025**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

-----FIN DE ACTA-----

Representantes de la Secretaría de Administración:

C. Diego Armando Zapién Hernández Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
C. Carlos Delgado Avila Coordinador de Compras de la Dirección de Bases y Procesos de la Secretaría de Administración	

Representantes de la Dependencia Requirente:

Rafael Plascencia Vázquez Coordinador Administrativo de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas.	

	Participante / Empresa	Representante
1	BRUNO EMMANUEL LÓPEZ CAYEROS	