

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 19 del mes de abril del año 2025, se procedió a realizar la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local LPL108/2/2025 sin Concurrencia del Comité para el "ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUB ESTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.", ante la presencia del C. Carlos Delgado Avila, Coordinador de Compras de la Dirección de Bases y Procesos de la Secretaría de Administración; C. Fabiola Ramírez García, Representante de la Unidad Centralizada de Compras. por parte del área requirente, C. Sergio Alfonso Barbosa Rodríguez, Encargado de la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad; se procede a tomar la asistencia de los siguientes interesados:

Participante / Empresa		Representante
1	YURIKO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V.	DAVID MEDINA DÁVALOS
2	CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MÉXICO S DE RL DE CV	ÁNGEL ROMO CASTAÑEDA

Se procede a dar lectura a las preguntas y las respuestas proporcionadas por la Dependencia Solicitante. -----

Inicio de preguntas:

Corporativo Integral Sustentable ROQUE de México S de RL de CV

PÁGINA 26, NOTAS GENERALES DE PROPUESTA TÉCNICA

1.- ¿podría especificar el termino de entrega de la presente licitación?, ya que en el catálogo de conceptos no viene el dato, se encuentra Borrado.

R: Apegarse a las fechas marcadas en las bases del concurso.

PÁGINA 22 CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARTIDA 2

2.- ¿Que normativa o Requisitos solicita para el Transformador solicitado en la partida 2 en caso de no sea de la Marca Prolec, también que nos Defina si el ¿Transformador será NORMA J o Norma K?, Ya que prolec cuenta con tiempos de entrega algo extendidos

R: Deberá ser Norma J pues no será cedido a CFE. La calidad y características técnicas requeridas son como mínimo las que cumple Prolec, si se propone una marca diferente, debe de tener una calidad igual o superior y cumpliendo con los tiempos de entrega inmediata.

PÁGINA 22, CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARTIDA 6

3.- ¿La conexión de la acometida de media tensión será empalmada, ya que solo nos solicitan en la partida 6 un Kit de 3 Terminales Termo contráctiles en Frio para 25 KV?

R: La conexión de la acometida al transformador nuevo se realizará en el mismo punto que el transformador existente. Es en una subestación compacta de SF6.

PÁGINA 22, CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARTIDA 1

4.-Acorde a la Partida 1 Se solicita servicio de medición y balanceo de cargas a tablero existente, Nos pude indicar por medio de un diagrama unifilar y/o listado los 50 tableros que solicitan Revisar.

R: Esa información se compartirá únicamente al contratista adjudicado.

VISITA DE CAMPO

5.- En la Visita de campo se detectó un Poso en el Piso del cuarto eléctrico lo cual nos surge la duda si el piso es firme o se encuentran fosas o trincheras en el firmé que no estén visibles?

R: No existen fosas que se encuentren ocultas.

PÁGINA 26, NOTAS GENERALES DE PROPUESTA TÉCNICA

6.- En los requisitos del catálogo solicita DC3 en Trabajos en Alturas, se deben anexar en los documentos de nuestro personal técnicos con dicha certificación en la propuesta? De ser así cuantos colaboradores tienen que contar con dicha certificación y si deben estar Ligados al SUA del IMSS Para Garantizar que si son Trabajadores Reales de la Empresa.

R: Es necesario adjuntar el DC3 de todo el personal que vaya a participar en la ejecución de los trabajos y sí deben ser trabajadores de la empresa.

PÁGINA 26, NOTAS GENERALES DE PROPUESTA TÉCNICA

7.- En el caso del personal técnico se solicitará alguna otra certificación DC-3 Tales como; DC-3 En trabajos eléctricos Acorde a la NOM 029 STPS, DC-3 en ¿Procedimiento LOTO (Asegurado, Bloqueo y Etiquetado)?

R: Si cuenta con ellos los puede presentar de manera complementaria, pero no es limitativo ni se exige para participar en la licitación.

PÁGINA 23 CATÁLOGO DE CONCEPTOS

8.-Para el caso del aumento de carga, nos puede proporcionar la carga que se aumentará y en su caso si será necesario recalibrar protecciones, ya que no solicita fusibles, portafusibles en ninguna de las partidas.

R: Esa información se compartirá únicamente al contratista adjudicado.

La presente acta forma parte integral de las bases de la Licitación Pública Local LPL108/2/2025 denominada "**ADQUISICIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ADECUACIONES ELÉCTRICAS A SUB ESTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD.**" para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, y con relación a las bases de la Licitación objeto de las mismas; esto último en apego al artículo 63 fracción III de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenación y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se da por terminado este acto a las **11:30 horas del día 19 del mes de mayo del 2025**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

-----**FIN DE ACTA**-----

Representantes de la Secretaría de Administración:

C. Fabiola Ramirez García Representante de la Unidad Centralizada de Compras		
C. Carlos Delgado Avila Representante de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones.		

Representante de la Dependencia:

C. Sergio Alfonso Barbosa Rodríguez Encargado de la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales de la Secretaría de Seguridad		

Participantes

Participante / Empresa		Representante
1	YURIKO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V.	
2	CORPORATIVO INTEGRAL SUSTENTABLE ROQUE DE MÉXICO S DE RL DE CV	