

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 horas del día 16 de julio del año 2024 dos mil veinticuatro, con relación a la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPL151/2024 "ADQUISICION DE EQUIPO TECNOLOGICO PARA EL ITJMMPH", ante la presencia del Ing. Hugo Sanchez Espinosa, Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez en representación de la Unidad Centralizada de Compras y con la asistencia de los siguientes interesados:

	Participante / Empresa	Representante
1	INGENIERIA DE ENLACES SA DE CV	HUGO CHAVEZ
2	GINTEC MEXICO SA DE CV	BRENDA ALICIA RAMIREZ ROMERO
3	GRUPO TRIFOSA-LEMUEL SA DE CV	ULISES ABRAHAM RODRIGUEZ OCEGUEDA
4	GAMA SISTEMAS SA DE CV	ADRIANA MEDRANO GUDIÑO
5	ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV	PEDRO NUÑO CUARENTENA
6	HUBCITY ELECTRONICOS SA DE CV	OSCAR EDUARDO LOPEZ BUENO
7	SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS SA DE CV	GILBERTO RANGEL DIAZ
8	EPSILON.NET SA DE CV	JONATHAN FRANCISCO CALZADA MARTINEZ
9	TEC SUMINISTROS SA DE CV	JOSE LUIS VAZQUEZ ISIDRO


Una vez tomada asistencia, se procede a dar lectura a las preguntas de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 de las bases del proceso en mención y las respuestas proporcionadas por la Dirección General de Planeación Tecnológica.

Inicio de preguntas:

TEC SUMINISTROS S.A. DE C.V.

1. PREGUNTA 1.- PARTIDA 1,2,3,4,7 y 8 NOS PERMITA ENTREGAR CARTA DE FABRICANTE EN DIGITAL, YA QUE POR EL TIEMPO NO ES POSIBLE TENERLA EN ORIGINAL. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R.- Se acepta su propuesta.





2. PREGUNTA 2.- PARA LAS PARTIDAS 1-8 SOLICITAMOS NOS PERMITAN ENTREGAR EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 90 DIAS NATURALES Y ENTREGAS PARCIALES, YA QUE ALGUNAS DE LAS PARTIDAS SON EQUIPOS QUE SE MANDAN A FABRICAR. ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?

R.- Se acepta su propuesta

3. PREGUNTA 3.- PARA LA PARTIDA 3 SOLICITAN UNA FRECUENCIA DE ENTRADA DE 40 HZ-70 HZ, EL EQUIPO QUE CUMPLE CON TODAS LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS TIENE UNA FRECUENCIA DE ENTRADA: 50 ± 10, 60 ± 10. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R.- Es correcta su apreciación.

4. PREGUNTA 4.- PARA LA PARTIDA 3 SOLICITAN UNA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA: 108-144 VOLTS SIN DEPENDER DEL PORCENTAJE DE CARGA CONECTADA, CREEMOS QUE HAY UN ERROR Y EL EQUIPO QUE CUMPLE CON LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS TIENE UNA VARIACIÓN DE TENSIÓN DE ENTRADA DE: 100 ~ 125, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R.- Es correcta su apreciación.

5. PREGUNTA 5.- PARA LA PARTIDA 3 SOLICITAN CONEXIONES DE SALIDA MINIMO: 6-NEMA 5-15R Y 1 L5-30R, CREEMOS QUE HAY UN ERROR Y EL EQUIPO QUE CUMPLE CON TODAS LAS DEMAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS TIENE UNA CONEXIÓN DE SALIDA 6-NEMA 5-20R Y 1 L5-30R, ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?

R.- Es correcta su apreciación.

6. PREGUNTA 6.- PARA LA PARTIDA 6 SOLICITAN EN EL PUNTO 7. OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES QUE EN CASO DE OFERTAR CARACTERISTICAS SUPERIORES A LAS SOLICITADAS, DEBERA SER CORROBORADA POR EL FABRICANTE DEL EQUIPO QUE SE OFERTE COMO SUPERIOR MEDIANTE CARTA ORIGINAL, VIGENTE Y MENCIONANDO EL NÚMERO DE CONCURSO AL CUAL PARTICIPA, SIN EMBARGO LA MARCA DEL EQUIPO SOLICITADO NO EMITE ESTE TIPO DE CARTAS. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA CORROBORAR DICHAS CARACTERISTICAS CON FICHÁ TÉCNICA DE SU PAGINA OFICIAL . ¿SE ACEPTA NUESTRA SOLICITUD?

R.- Se acepta su solicitud.

GINTEC MÉXICO, S.A. DE C.V.

7. Preguntas: Página 27 de 67, Anexo 1, punto 2 "Los participantes preferentemente deberán presentar la totalidad de su propuesta debidamente foliada a efecto de facilitar la revisión"

Solicitamos amablemente a la convocante aclarar: Al referirse a este requisito como "preferentemente" ¿Este será opcional, sin ser causal de desechamiento?

R.- Es correcta su apreciación, el foliado de su propuesta es opcional.

Fin de preguntas.

La presente acta forma parte integral de las bases de la Licitación Pública Local LPL151/2024, para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, por lo cual se da por terminado este acto a las **11:30 horas del día que se actúa**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

-----FIN DE ACTA-----

(Handwritten signatures and marks on the right side of the page)



POR LOS PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE / EMPRESA	REPRESENTANTE	
INGENIERIA DE ENLACES SA DE CV	HUGO CHAVEZ	
GINTEC MEXICO SA DE CV	BRENDA ALICIA RAMIREZ ROMERO	
GRUPO TRIFOSA-LEMUEL SA DE CV	ULISES ABRAHAM RODRIGUEZ OCEGUEDA	
GAMA SISTEMAS SA DE CV	ADRIANA MEDRANO GUDIÑO	
ISD SOLUCIONES DE TIC SA DE CV	PEDRO NUÑO CUARENTENA	
HUBCITY ELECTRONICOS SA DE CV	OSCAR EDUARDO LOPEZ BUENO	
SERVICIOS INFORMATICOS AVANZADOS SA DE CV	GILBERTO RANGEL DIAZ	
EPSILON.NET SA DE CV	JONATHAN FRANCISCO CALZADA MARTINEZ	
TEC SUMINISTROS SA DE CV	JOSE LUIS VAZQUEZ ISIDRO	

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
-------------------------------------	--	--



Ing. Hugo Sánchez Espinosa	Representante de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones	
----------------------------	---	---

POR EL AREA REQUIRENTE:

ING. HISSAM ADDIEL GUTIERREZ ZEPEDA	ING. EN SISTEMAS	
-------------------------------------	------------------	---

