

ACTA DE JUNTA ACLARATORIA

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 12:00 horas del día 23 de agosto del año 2023 dos mil veintitrés, con relación a la junta aclaratoria de la Licitación Pública Local con Concurrencia del Comité LPL257/2023 "ADECUACIONES DE REDES, INFRAESTRUCTURA ELECTRICA Y MIGRACION DE BASES DE DATOS", ante la presencia del Ing. Hugo Sanchez Espinosa, Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones de la Secretaría de Administración, el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez en representación de la Unidad Centralizada de Compras y con la asistencia de los siguientes interesados:

	Participante / Empresa	Representante
1	OPTIMUM PC DE MEXICO SA DE CV	SANDRA MARGARITA ORDORICA TOSCANO
2	INGENIERIA DE ENLACES SA DE CV	JOSE EDGAR OSWALDO VALDIVIA
3	TENTIA CONSULTING GROUP SA DE CV	DOUGLAS EMILIO CEREN AREVALO

Una vez tomada asistencia, se solicita un receso de 40 min. Siendo las 12:40 se retoma el acto y se procede a dar lectura a las preguntas de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 de las bases del proceso en mención y las respuestas proporcionadas por la Dirección General de Planeación Tecnológica.

Inicio de preguntas:

INGENIERÍA DE ENLACES S.A.DE C.V.

Pregunta 1

ANEXO 1, APARTADO 5 (REQUERIMIENTO), PARTIDA 1, ACONDICIONAMIENTO DE SITE:

EN EL APARTADO DE LA PÓLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO HABLA DE ACTIVIDADES PARA UN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, CUÁL ES LA MARCA Y MODELO?




RESPUESTA: NO SE CUENTA ACTUALMENTE CON EQUIPOS.

Pregunta 2

ANEXO 1, APARTADO 5 (REQUERIMIENTO), PARTIDA 1, SISTEMA UPS MODULAR TRIFÁSICO 60 KVAS:

SI LOS TIEMPOS DE ENTREGA DE UN UPS DE 60 KVAS SE VAN A MCUHO MÁS TIEMPO DEL REQUERIDO EN EL CONTRATO, PODEMOS SUMINISTRAR 2 DE 30 KVAS, EN CASO DE MEJORAR LOS TIEMPOS DE ENTREGA PARA EL PROYECTO?

RESPUESTA: PUEDEN SER DOS DE 30 SIEMPRE Y CUANDO CON EL DE 60 NO SE LOGRE LOS TIEMPOS DE ENTREGA SOLICITADOS

Pregunta 3

ANEXO 1, APARTADO 5 (REQUERIMIENTO), PARTIDA 1, SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO:

EN LA DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA NO SE MENCIONA, PERO LA CATEGORÍA SERÁ CAT6?

RESPUESTA: EL PROYECTO SI ES CAT 6

Pregunta 4

ANEXO 1, APARTADO 7, OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES:

EN ALGUNOS PUNTOS DE LA LICITACIÓN HABLA DE PRESENTAR DOS INGENIEROS CERTIFICADOS DE LA MARCA OFERTADA, PERO EN EL APARTADO 7 MENCIONA QUE DEBEMOS DE TENER AL MENOS 1 Y SÓLO EN ALGUNOS CASOS 2, NOS BASAMOS SOLO EN LOS REQUERIMIENTOS DEL APARTADO 7?

RESPUESTA: APEGARSE A APARTADO 7, AL MENOS UNA PERSONA DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS MENCIONADOS

Pregunta 5

ANEXO 1, APARTADO 7, OBLIGACIONES DE LOS PARTICIPANTES, APARTADO 25:

NO ME QUEDA CLARO EL TIPO DE CERTIFICADO EXIGIDO

RESPUESTA: EL PROVEEDOR PARTICIPANTE DEBERA DEMOSTRAR QUE CUENTA CON LAS CAPACIDADES TÉCNICAS PARA REALIZAR LA MIGRACIÓN DE BASE DE DATOS MOSTRANDO AL MENOS 2 CERTIFICADOS DEL PERSONAL EN EL USO Y MANEJO DE ELLAS.



Fin de preguntas.

La presente acta forma parte integral de las bases de la Licitación Pública Local LPL257/2023, para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, por lo cual se da por terminado este acto a las **12:55 horas del día que se actúa**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

-----FIN DE ACTA-----

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
Ing. Hugo Sánchez Espinosa	Representante de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones	



POR LOS PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE / EMPRESA	REPRESENTANTE	
OPTIMUM PC DE MEXICO SA DE CV	SANDRA MARGARITA ORDORICA TOSCANO	
INGENIERIA DE ENLACES SA DE CV	JOSE EDGAR OSWALDO VALDIVIA	
TENTIA CONSULTING GROUP SA DE CV	DOUGLAS EMILIO CEREN AREVALO	