

**ACTA DE JUNTA ACLARATORIA**

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 25 de abril del año 2024 dos mil veinticuatro, con relación a la junta aclaratoria de la Licitación CPública Local con Concurrencia del Comité LPL73/2024 "SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ESTACIONAMIENTO DE ARCHIVO HISTORICO, ASI COMO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS EN LOS ESTACIONAMIENTOS DE 3 PODERES, CABAÑAS Y DEGOLLADO, PROPIEDAD DEL GEJ", ante la presencia del Ing. Hugo Sanchez Espinosa, Coordinador de Compras de la Dirección del Comité de Adquisiciones de la Secretaria de Administración, el Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez en representación de la Unidad Centralizada de Compras y con la asistencia de los siguientes interesados:

	Participante / Empresa	Representante
1	CASERTANA S.A.P.I. DE CV	ROSA ISELA GUERRERO
2	ALLESTRES SA DE CV	ANDREA PADILLA CUEVAS

Una vez tomada asistencia, se procede a dar lectura a las preguntas de acuerdo a lo establecido en el numeral 5 de las bases del proceso en mención y las respuestas proporcionadas por la Dirección General de Planeación Tecnológica y la Dirección de Vehículos y Combustibles de la Secretaría de Administración.

**Inicio de preguntas:****ALLESTRES S.A. DE C.V.**

1. Con respecto al Catálogo de Conceptos se solicita cable UTP categoría 6, ¿Se puede ofertar algún cable de categoría distinta?

R= No se acepta lo solicitado, toda vez que lo requerido en el Anexo 1, es derivado de las necesidades del Área Requirente, sin embargo, se aclara que toda vez que las especificaciones señaladas en el anexo son mínimas, los licitantes podrán ofertar bienes y/o servicios con especificaciones y características superiores, si así lo consideran conveniente.

**CASERTANA S.A.P.I. DE C.V.**

2. En lo relativo al Numeral 6 del Anexo Técnico, denominado "TIEMPO DE ENTREGA", refiere que el periodo de instalación de los equipos consta de 60 días naturales, ¿Hay algún inconveniente si el servicio es realizado en un tiempo menor al señalado?

R= Se deberá de considerar que el servicio consta de un periodo máximo de hasta 60 días para el suministro de los bienes y la ejecución del servicio materia del presente proceso, por lo que si se realiza en un tiempo menor al señalado no existe inconveniente alguno respecto de este supuesto.

3. En lo que respecta al suministro de cajero automático de cobro, se mencionan especificaciones sobre los componentes electrónicos que debe llevar el mismo, sin embargo ¿Existe algún color que se deba tomar en consideración al ofertar?

R= En lo que respecta al color de los equipos a suministrar deberá ser el que determine el Área Requirente, el cual será especificado al proveedor que resulte adjudicado.



**Fin de preguntas.**

La presente acta forma parte integral de las bases de la Licitación Pública Local LPL73/2024, para los efectos legales a que haya lugar. -----

No habiendo más preguntas por parte de los asistentes a esta junta aclaratoria, por lo cual se da por terminado este acto a las **10:30 horas del día que se actúa**, firmando los que intervinieron y quisieron hacerlo. -----

-----FIN DE ACTA-----

POR LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Lic. Jorge Alberto Zaragoza Vázquez	Representante de la Unidad Centralizada de Compras	
Ing. Hugo Sánchez Espinosa	Representante de la Dirección del Comité de Adquisiciones y Enajenaciones	

POR LOS PARTICIPANTES:

PARTICIPANTE / EMPRESA	REPRESENTANTE	
CASERTANA S.A.P.I. DE CV	ROSA ISELA GUERRERO	
ALLESTRES SA DE CV	ANDREA PADILLA CUEVAS	

POR EL AREA REQUIRENTE:

Dr. Rafael Nehemías Ponce Espinosa Coordinador Especializado H, de la Dirección de Vehículos y Combustibles de la Secretaría de Administración	
---	--